

ANKIETA DO DOBORU URZĄDZEŃ WEZŁA JEDNOFUNKCYJENGO

C.O. / WENTYLACJA-

*) niepotrzebne skreślić

Dane obiektu.

Nazwa:

.....

Adres:

.....

Dane techniczne:

Ciśnienie wody sieciowej max. zasilania/min. powrotu wg WT P.K. THERMA
Ciśnienie dyspozycyjne wody sieciowej wg WT P.K. THERMA
Temperatury zasilania wody sieciowej (P.K. THERMA) 120÷65°C
Temperatura wody sieciowej regulowana jest w funkcji temperatury zewnętrznej.

Układ sterowania

sterownik /regulator pogodowy *)

*) węzły eksploatowane przez P.K.Therma Sp. z o.o. muszą być wyposażone w sterownik.

Blok c.o. / wentylacja *) niepotrzebne skreślić czynnik grzewczy*)

- dla tzew= -20°C

Moc cieplna układu kW

Temperatury wody obiegu grzewczego/.....°C

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne kPa

Max. ciśnienie pracy instalacji bar

Ciśnienie statyczne (wysokość budynku) m

Objętość zładu m³

Podłączenie elektryczne 230/400 V

Tel. kontaktowy

Data i podpis osoby upoważnionej

.....